



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

г. Псков, ул. Инженерная д. 92, 180019, тел/факс 8-8112-53-65-13

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

E-mail: und.pskov@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам

Псковская область, г. Остров ул. 1 Мая д. 12, 181350, т/ф 8-81152-3-15-60, ond.ostrov@yandex.ru

Предписание № 69/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания

Псковской области «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Директору ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Смыслову И.С.

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору от «27» сентября 2019 года № 69 в период с 10 ч. 00 мин. «17» октября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «30» октября 2019 г. проведена проверка: государственным инспектором Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Захаровой Ксенией Александровной территории и объектов ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Псковская область, Островский район, д. Заборовье: Островский район, д. Ворониново, ул. Горная д. 16

совместно с Смысловым Игорем Станиславовичем – директором ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Дом-интернат д. Заборовье, д. 14				
1	Объект учреждения не обеспечен необходимым наружным противопожарным водоснабжением. В имеющемся закрытом противопожарном водоёме, находящемся на территории дома-интерната, отсутствует вода. Подъезд к указанному водоёму не оборудован площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	п.55 ППР в РФ; ст.4, 6, 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.1,8.6,9.4,9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	01.10.2020	

10	Отсутствует документация, подтверждающая проведение периодической (ежегодной) проверки системы молниезащиты здания. Журнал технического обслуживания системы молниезащиты здания отсутствует.	п.4 ст.50 ТР ОТПБ.; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003	01.10.2020	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору
Захарова Ксения Александровна



«30» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Смыслов Игорь Станиславович

(подпись)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОСТРОВСКОМУ, ПЫТАЛОВСКОМУ,
ПЕЧОРСКОМУ И ПАЛКИНСКОМУ РАЙОНАМ

181350, г. Остров, ул. I Мая, д. 12
тел: 8 (81152) 3-15-60

от 30.10.2019г. № 785

Директору ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Смыслову И.С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Мною, государственным инспектором Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Захаровой К.А., рассмотрены материалы административного дела № 121, возбужденного в отношении директора ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Смыслова И.С., по признакам правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Материалами дела установлено, что на объектах ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенных по адресу: Псковская область, Островский район, д. Заборовье, д. 14; Островский район, д. Воронцово, ул. Горная д. 16 допущены нарушения требований пожарной безопасности:

Дом-интернат д. Заборовье, д. 14

- Объект учреждения не обеспечен необходимым наружным противопожарным водоснабжением. В имеющемся закрытом противопожарном водоёме, находящемся на территории дома-интерната, отсутствует вода. Подъезд к указанному водоёму не оборудован площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (Нарушены: п.55 ППР в РФ; ст.4,6,62 п.4.1,8.6,9.4,9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);
- Отсутствует документация, подтверждающая проведение периодической (ежегодной) проверки системы молниезащиты здания. Журнал технического обслуживания системы молниезащиты здания отсутствует. (Нарушены: п.4 ст.50 ТРОТПБ.; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003);
- Периодическое (ежеквартальное) обслуживание не всех имеющихся в учреждении огнетушителей проводится. (Нарушены: п. 478 ППР в РФ; п. 4.3.6 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации);
- Линии электроснабжения здания учреждения не имеют устройства защитного отключения, предотвращающего возникновение пожара. (Нарушены: п. 4 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На путях эвакуации на втором этаже здания имеется перепад высот менее 45 сантиметров, на котором не обеспечено наличие трёх ступеней или пандуса. (Нарушены: ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);
- Не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников пожарной охраны и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Нарушены: ч.7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.);


Дом-интернат д. Воронцово, ул. Горная д. 16

- Не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников пожарной охраны и (или) транслирующей этот сигнал организации (Нарушены: ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.);
- Отсутствует крышка на распределительной электрической коробке на лестничной площадке запасного эвакуационного выхода (Нарушены: п. 42 ППР в РФ);
- На лестничной площадке запасного выхода, в подвале здания отсутствуют защитные колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников. (Нарушены: п. 42 ППР в РФ);
- Отсутствует документация, подтверждающая проведение периодической (ежегодной) проверки системы молниезащиты здания. Журнал технического обслуживания системы молниезащиты здания отсутствует. (Нарушены: п.4 ст.50 ТР о ТПБ.; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003);

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, в целях соблюдения законодательства в области пожарной безопасности Вам необходимо:

1. Принять меры к устранению причин и условий способствовавших допущению выявленного правонарушения.
2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Государственный инспектор
Островского, Пыталовского
Печорского и Палкинского районов
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы



К.А. Захарова

Копию получил (а):

30.10.2009 